

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 ООО «КОМПАНИЯ АДФ» гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий и нормальную работу в течение 24 месяцев, с момента ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

4.2 В течении гарантийного срока замена вышедших из строя изделий осуществляется ООО «КОМПАНИЯ АДФ» безвозмездно.

4.3 При возврате неисправного изделия, в рекламационном акте, необходимо указать: дату начала эксплуатации изделия, характер неисправности и условия при которых она выявлена.

Адрес предприятия: 111141, Москва, Зеленый просп., д.3а

т/ф.: (495) 368-51-01

Сервисная служба предприятия: тел. (495) 368-51-01

E-mail: 7259725@mail.ru

<http://www.adfcom.ru>

Дата продажи

МП

личная подпись

число, месяц, год

Генеральный директор
ООО «КОМПАНИЯ АДФ»

О.М. Абрамова

ООО «КОМПАНИЯ АДФ»



Блок управления «День-Ночь»
2x220/1x48 с выносным фотодатчиком и АВР

(для светодиодных заградительных огней)

ПАСПОРТ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Блок управления «День-Ночь» 2x220/1x48 с выносным фотодатчиком и АВР, далее именуемый изделие, предназначен для автоматического включения в сумерки и выключения на рассвете светосигнальных приборов типа ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100, СДЗО-05. Изделие оснащено схемой помехозащиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика и автоматическим включением внутреннего подогрева при снижении температуры окружающей среды ниже +5°C. Изделие предназначено для повышения надежности питания однофазных потребителей при наличии на входе двух однофазных сетей, либо двух фаз трёхфазной сети. Возможно питание трехфазным напряжением (под заказ).
- 1.2 Входное напряжение питания 1220В 50Гц
 1.4 Входное напряжение питания 2.....220В 50Гц
 1.5 Входное напряжение питания 3(под заказ)3x380В 50Гц
 1.6 Выходное напряжение питания 1.....48В пост
 1.7 Выходное напряжение питания 2(под заказ).....48В пост
 1.8 Максимальный ток нагрузки 1.....1,25А
 1.9 Максимальный ток нагрузки 21,25А
 1.10 Порог включения, регулируемый с 2 по 100Лк
 1.11 Задержка включения 2-5 сек
 1.12 Задержка выключения 10-15 сек
 1.13 Время переключения фаз АВР..... 0,3 сек
 1.14 Габариты300x250x150мм
 1.15 Степень защиты IP65
 1.16 Корпус..... металлический
 1.17 Вес.....5кг.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 2.1 Блок управления «День-Ночь» 2x220/1x48 с выносным фотодатчиком и АВР изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для эксплуатации.
- 2.2 Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, в индивидуальную упаковку

Представитель службы технического контроля:

 подпись Ф.И.О.
 « ____ » _____ 20 ____ г.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Доставка изделия до места монтажа должна производиться в заводской упаковке.

3.2 Фотодатчик установить в месте, открытом для доступа дневного света, при изменении которого будут включаться/отключаться заградительные огни. Регулировку порога включения необходимо производить медленно и аккуратно.

3.3 Внешние климатические факторы при эксплуатации изделия должны соответствовать следующим требованиям:

- максимальное значение рабочей температуры плюс 50°C
- минимальное значение рабочей температуры минус 45°C
- верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7 кПа (800 мм.рт.ст.)
- нижнее рабочее значение атмосферного давления 79,5 кПа(596 мм.рт.ст.)
- верхнее значение относительной влажности воздуха, при температуре плюс 25°C 98%

